

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DECLARATION OF CONFORMITY



Nous soussignés - Hereby : **Société TRIONYX s.a.s., 138, avenue Henri BARBUSSE, 92140 CLAMART (France)**

Certifions que les - Certify : **Armoires de sécurité pour le stockage des batteries lithium-ion / Série 7.90+LI. Safety cabinets for Lithium-Ion battery storage / Range 7.90+LI**

Références - Reference : **793+LI – 794+LI – 795+LI – 798+LI – 793+NLI – 794+NLI – 795+NLI – 798+NLI**

Sont testées et homologuées **90 minutes aux normes EN 14470-1 et EN1363-1. Are tested and homologated 90 minutes according to standards EN 14470-1 and EN1363-1.**

Ces produits possèdent une **résistance thermique au feu de l'extérieur vers l'intérieur de 105 minutes selon la courbe ISO 834. These products have a thermal resistance to fire from outside to inside of 105 minutes in accordance with the ISO 834 curve.**

Ces produits disposent d'une **construction coupe-feu (de l'intérieur vers l'extérieur) certifiée EI 180min type A1, selon la norme NF EN 13501-2. These products have a fire-stop construction (from inside to outside) certified EI 180min type A1, in accordance with NF EN 13501-2.**

Ces produits sont **conformes aux normes NF EN 16121+A1 : 2018 et NF EN 16122 : 2012 niveau 2. Complies with level 2 of the EN 16121+A1 : 2018 and EN 16122 : 2012 standard.**

D'autre part, nous déclarons que ces produits sont **conformes à la Directive 2014/30/UE (CEM) ainsi qu'aux normes EN 61000-6-3:2007:+A1:2011 et EN 50130-4:2011+A1:2014. We also declare that these products comply with Directive 2014/30/EU (EMC) as well as with standards EN 61000-6-3:2007:+A1:2011 et EN 50130-4:2011+A1:2014.**

Les pictogrammes normalisés sont conformes aux normes **ISO 3864, ISO 7010 et EN 14470-1 ainsi qu'à la directive européenne 92/58/CEE. Standardized labels are in accordance with ISO 3864, ISO 7010, European Directive 92/58/CEE and EN 14470-1.**

La qualité de fabrication est contrôlée en sortie de chaîne selon des processus et procédures établis à partir du référentiel de la **norme ISO 9001. Moreover, the manufacture quality is controlled before expedition according to ISO 9001 process and procedure.**

Cette déclaration est destinée à servir et à valoir ce que de droit. *To whom it may concern.*

Fait à CLAMART, le 21/11/23
CLAMART, the 21th of November 2023

Jean Philippe THIEULIN
Directeur Général
General Manager

Cendrine SERRE-DARGNAT
Responsable Qualité
Quality Manager

